

Pytania o odpowiedzi, 17.03.2020 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na wykonanie adaptacji pomieszczeń w ramach utworzonego CBR – wykonanie części sanitarnej (wentylacji i klimatyzacji) nr ogłoszenia 1237399 proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie czy w układzie N3W3 należy ująć regulator TVLK/250/ELAB – brak w przedmiarze.- **Tak**
2. Proszę o wyjaśnienie czy w układzie D1 należy ująć regulator TVLK/160/ELAB – brak w przedmiarze.- **Może być zamiennie przepustnica.**
3. Wentylatory OD7 i OD8 w projekcie wielkość TH-1100 w przedmiarze TH-1300 – które należy zastosować ?- **Zgodnie z opisem projektowym**
4. Czy wyciągi OD4, OD5 i OD6 mają być z blachy stalowej kwasoodpornej ? – **Tak**